

В ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований безопасности, при эксплуатации электроустановок и соблюдения обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Общие сведения об электроустановках: в оперативном управлении часть встроенного нежилого помещения с электроустановками до 1кВ .

Предъявлены документы по эксплуатации и техническому обслуживанию электроустановок: -технический отчёт №109 об испытаниях электрооборудования то 29.06.2017, выполненный лабораторией ИП Алексеев В.А., в котором нарушение правил не выявлено.

Общие сведения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности: согласно постановления №2814 от 02.11.2011, в оперативном управлении МБУ ДО БГО «ДХШ» часть встроенного нежилого помещения площадью 110,4 кв.м..

На данное помещение энергетический паспорт не предъявлен. В ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. (в ред. 03.07.2016) оговорены случаи, когда учреждения могут не проводить энергообследование. Объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований определен Постановлением Правительства РФ от 16.08.2014 N 818. Согласно данному Постановлению объем энергоресурсов в стоимостном выражении для установления совокупных затрат на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, в том числе бюджетными учреждениями, составляет 50 млн руб. Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности от 11.01.2017 года, затраты МУНХО «ДХШ» составляют менее 50 млн. руб.

Программа энергосбережения составлена и утверждена директором МБУ ДО БГО «ДХШ», от 16.12.2012г. №36

От централизованной системы, помещения МБУ ДО БГО «ДХШ» осуществляется: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление.

Для учёта энергетических ресурсов установлены приборы учета: электрической энергии 1 шт; воды холодной 1 шт, воды горячей 1 шт. Параметры приборов учета соответствуют требованиям Правил.

Не установлены приборы учёта централизованного снабжения тепловой энергии, объём потребления тепловой энергии помещению составляет мене двух десятых гигакалории в час, установка прибора учёта тепловой энергией необязательна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

выявлены нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации электроустановок:
выявлены

(Правила устройства электроустановок 6,7 издания, далее ПУЭ).

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г, утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.2003года, далее ПТЭЭП)

(Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Утверждено Министерство труда и социального развития РФ постановление №328н от 24.07.2013г, зарегистрированы в Минюсте РФ №30593 от 12.12.2013г., далее ПОТ при ЭЭ)

соблюдения обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: не выявлены

Федерального закона «О энергосбережении и энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации №261 от 23.11.2009г.

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица виновные в нарушении (ФИО, должность) |
|------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Надзор за электроустановками | | | |
| 1. | Нет подготовленного электротехнического персонала, имеющего право эксплуатации электроустановок учреждения. | ПТЭЭП п. 1.2.1. | |
| 2. | Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электротоком не присвоена 1 группа по электробезопасности. | ПТЭЭП п. 1.4.4. | |
| 3. | Не установлен коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к электросчетчику: - щит учета электроэнергии, в подвале. | ПУЭ п. 7.1.64 | |
| 4. | Не имеет защитного проводника удлинитель: -к компьютерному оборудованию в холе. | ПУЭ п. 1.7.149. | |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №В10/067-5758 от 24.11.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____ Завозин И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бокунов Сергей Юрьевич преподаватель и.о. директора МБУ ДО БГО «ДХЦ», приказ №10/3 от 05.10.2017

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 24 ноября 2017 г.
_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

юридическому лицу муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа имени А.П.Рябушкина» и его законным представителям, организовать устранение выявленных нарушений в установленные сроки.

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Надзор за электроустановками | | | |
| 1. | Нет подготовленного электротехнического персонала, имеющего право эксплуатации электроустановок учреждения. | ПТЭЭП п. 1.2.1. | До 03.02.18. |
| 2. | Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электротоком не присвоена 1 группа по электробезопасности. | ПТЭЭП п. 1.4.4. | До 03.02.18. |
| 3. | Не установлен коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к электросчетчику: - щит учета электроэнергии, в подвале. | ПУЭ п. 7.1.64 | До 03.02.18. |
| 4. | Не имеет защитного проводника удлинитель: -к компьютерному оборудованию в холе. | ПУЭ п. 1.7.149. | До 03.02.18. |

Информацию о выполнении предписания представить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по истечению установленных сроков по адресу:

г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95, Верхне-Донское управление Ростехнадзора (тф/факс. 8-(47354)-51-3-04) электронный адрес vtm1109@mail.ru

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК РФ в течение 3 месяцев со дня получения предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от 24 ноября 2017 г. № В 10/067-5758 составлено на 2 страницах в 2 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку: Завозин И.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
Бокунов Сергей Юрьевич преподаватель и.о. директора МБУ ДО БГО «ДХШ», приказ №10/3 от 05.10.2017

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” ноября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)